



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8 (3822) 421-528

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 29 / 1 / 1

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению среднеобразовательной школы №12 г. Томска в лице директора Шагаевой Татьяны Анатольевны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору № 29 от «30» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» ч. «00» мин. «14» мая 2021 г. по «16» ч. «00» мин. «31» мая 2021 г. проведена проверка государственным инспектором по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Шамовым Александром Антоновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения среднеобразовательной школы №12 г. Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Максима Горького, 55

(по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ. Муниципального автономного общеобразовательного учреждения среднеобразовательной школы №12 г. Томска Кузнецовой Надеждой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее ФЗ № 123	01.02.2022	
2.	Инструкция о мерах пожарной	п. 392 Правил	01.02.2022	

	безопасности разработана с нарушением настоящих Правил.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, далее – ППР в РФ		
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации (отсутствуют знаки «Направление к эвакуационному выходу»)	п. 36 ППР в РФ	01.02.2022	
4.	В отношении здания не составлена декларация пожарной безопасности	ст. 64 ФЗ № 123	01.02.2022	
5	Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям N 1 и 2 (в помещении электроцитовой расположен порошковый огнетушитель)	п. 60 ППР в РФ	01.02.2022	
6	Повсеместно пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка	ч.6 ст.83 ФЗ 123; п.13.3.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
- имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Шамов А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«31» мая 2021 г.



Заместитель директора по АХЧ  
Муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения среднего образования школы №12  
Кузнецова Надежда Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)